



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: III 404-247/2022
Датум: 29.07.2022.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези набавке услуга наруџбеницом: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.27/2022.

Дана 28.07.2022. године путем мејла, потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

Питање:

1. Уважени, у наруџбеници се не види број ПП апарата и број хидраната. Молимо да нам дате тај податак.

Одговор:

1. Број ПП апарата је следећи: количина апарата типа S је 20 комада и количина апарата CO₂-5 је 1 комад. Број хидраната је 4. Наручилац је у том правцу изменио Спецификацију, без продужетка рока за достављање понуда.

овлашћено лице
Дарко Мицић, дипломирани
инжењер заштите од пожара