



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-440/2018
Датум: 05.07.2018.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.45/2018: САНАЦИЈА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ

Дана 02.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

ПИТАЊЕ:

1. U delu koji se odnosi na predmer radova - Mašinske instalacije – Deo 2. Montažni radovi – pozicija 2.1 – Pozicijom radova tražena je isporuka I ugradnja livenih radijatora 600/160. Pošto se liveni radijatori više ne proizvode, da li možemo da ponudimo aluminijumske radijatore kao alternativnu varijantu?

ОДГОВОР:

Могу ливени радијатори да се замене алуминијумским али да имају исту топлотну моћ као и ливени

Дана 03.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

ПИТАЊЕ:

- 1) Poslovni kapacitet:

Pitanje;

1. Poštovani dali se prihvata referenca Ugovor potpisan 26.10.2011 a okončana situacija je 2012,
2. S obzirom da smo dosta radova radili za UNOPS a oni isključivo daju potvrdu njihov obrazac dali se takva potvrda prihvata.

ОДГОВОР:

1. Уколико су уговори реализовани у претходних шест година, доказ о реализацији таквих уговора је прихватљив. У конкурсној документацији наводи се: „да је понуђач **у претходних шест година** од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки **реализовао** уговоре у укупној вредности од најмање,00 **динара без пореза на додату вредност**, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација,



ГРАД ПИРОТ

електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

2. Може се прихватити уколико садржи све тражене податке из конкурсне документације

Комисија за предметну ЈН