



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-440/2018
Датум: 16.07.2018.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.45/2018: САНАЦИЈА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ

Дана 12.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

ПИТАЊА:

1. Која је носивост лифта?
2. Да ли је светли отвор 900 m или 800 m?
3. Да ли лифт треба да буде inox или се пластифицира?

ОДГОВОРИ:

1. Носивост лифта није стриктно дефинисана, дефинисана је сврха лифта, лифт се уводи ради решавања приступачности за особе у инвалидским колицима, што значи да носивост треба прилагодити прописима тако да га могу користити особе са инвалидитетом са пратиоцем, као и максималном броју корисника који нису особе са инвалидитетом, а према усвојеним димензијама окна и кабине (као што смо већ навели у претходним одговорима ни димензија лифта није стриктна и може се прилагодити захтевима произвођача)
2. Отвор је потребно прилагодити коришћењу особа са инвалидским колицима
3. Лифт може бити inox.

Комисија за предметну ЈН