



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-440/2018
Датум: 18.07.2018.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.45/2018: САНАЦИЈА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ

Дана 13.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

ПИТАЊЕ:

У предмеру радова – Водовод и канализација – грађевински радови позиција 1.10 – Набавка, транспорт и израда канализационих шахти од АБ прстенова. Канализациону шахту радити од прстена кружног висине 1000 мм и бетонске плоче висине 200мм. Прстенови и плоча су домаће преизводње неке од фабрика бетона које имају овај програм. У цену улази и поклопац за колски тежак саобраћај 40т и пењалице.

Питање бр.1 Да ли можете да нам појасните који је број шахти у питању и која је висина шахте?

ОДГОВОР:

Ако се ради о кружном прстену висине 1000мм и плочи 200 мм, дубина је 1200 мм или 120 цм или 1.2 м

У предмеру пише да се ради о тринест шахти, тако да је бр. шахти 13 тј. 13 ком.

Дана 17.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

ПИТАЊЕ:

Да ли је довољно да за доказ пословног капацитета доставимо делове Окончаних ситуација (прву и задњу страну са рекапитулацијом радова) због обимности самих ситуација, премда наручилац свакако задржава право провере доказа?

ОДГОВОР:

Може се приложити прва и последња страна окончане ситуације уколико се јасно могу утврдити сви тражени подаци, овере одговорних учесника, а посебно врста радова. Наручилац задржава право захтева за достављањем комплетне ситуације приликом оцене понуда уколико је потребно појашњење.

Комисија за предметну ЈН